



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение  
за взаимно признаване на ЕА в тази област

## ЗАПОВЕД

№ А 349

гр. София, 31.05.2021 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 4, чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и съответната т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 378/91 ОКС/ПА/18.09.2020 г., доклад № 378/91 ОКС/ПА/5/В/08.03.2021 г., анекс № 378/91 ОКС/ПА/7/В/27.04.2021 г., становище на Комисия по акредитация № 378/91 ОКС/ПА/8/В/26.05.2021 г.

## ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вида С при „ДЕЛТА СТАР“ АД, гр. Севлиево

Адрес на управление и на офис: 5400 гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 22 А

Да извършва контрол на:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
<b>Тип на обхват: ГЪВКАВ*</b>					
1.	Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура „фаза – защитен проводник	Процедура РП 10-3	Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008 Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004 ТС
Съпротивление на изолация			БДС 1996 т. 3.3, а, б, д, е Процедура РП 10-2	Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008 ТС	
Прекъсвачи за защитно изключване - ток на задействане - време за изключване - допирно напрежение			Процедура РП 10-4	Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008 Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004 ТС	

			- съпротивление на предпазен заземител		
2.	Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	Процедура РП 10-1	Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008 Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004 ТС
3.	Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	Процедура РП 10-5	Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008 Наредба №4, ДВ бр.6/2011 ТС

\* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и бр. 91 /2004 г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008 г.)

ТС – техническа спецификация

### НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 91 ОКС от 31.05.2021 г. валиден до 31.05.2025 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ДЕЛТА СТАР“ АД, гр. Севлиево, Ръководителя на Орган за контрол от вида С при „ДЕЛТА СТАР“ АД, гр. Севлиево или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 91 ОКС/31.05.2017 г., и приложение - заповед на ИА БСА № А 191/31.05.2017 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

**ИРЕНА БОРИСЛАВОВА**  
Изпълнителен директор на ИА БСА

